Centrala Integral IP MX B5-SCU-CP

UTA

WPO

WPO

PIWNICA BUDYNEK A

PARTER BUDYNEK A

I PIĘTRO BUDYNEK A

II PIĘTRO I PODDASZE BUDYNEK A

PIWNICA I PARTER BUDYNEK B

I PIĘTRO I II PIĘTRO BUDYNEK B

PIWNICA I PARTER BUDYNEK C

I PIĘTRO I II PIĘTRO BUDYNEK C

III PIĘTRO I PODDASZE BUDYNEK C

PIWNICA, PARTER, I PIĘTRO I II PIĘTRO BUDYNEK D

PIWNICA I PARTER BUDYNEK E

I PIĘTRO BUDYNEK E

II PIĘTRO I PODDASZE BUDYNEK E

LEGENDA:

- Czujka optyczna MTD 533X
- Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka temperatury MTD 533X
- Czujka temperatury MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
- Pętlowy moduł BX-DI3
- Pętlowy moduł BX-IOM
- Pętlowy moduł BX-DI1
- Pętlowy moduł BX-REL4
- Pętlowy moduł BX-IM4
- Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pge
- Sygnalizator zewnętrzny głosowo-optyczny SGO-Pgo2
- Kabel HTKSHielw PH90 1x2x0,8 – pętle głośnikowe
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 – linie dozorowe XLINE
- Kabel YnTKSYekw 1x2x1 – linie dozorowe HPX
- Kabel ZeHTKSH ekw PH90 1x2x0,8 – magistrala danych do WPO
- Kabel ZeHXGs 2x1 – magistrala zasilania do WPO
- WPO – Wyświetlany panel obsługi
- UTA – Urządzenia Transmisji Alarmów

SYSTAL Cieślinski Andrzej
ul. Wyzwolenia 18, 09-407 PŁOCK
tel. 24 364-37-76, fax: 24 365-19-54
www.systal.pl
biuro@systal.pl

Inwestor	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy ul. Stary Rynek 1 – do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Sprawdził	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Fiok	MAZ/0543/PWOE/14	

Temat rysunku	Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru	Branża	Elektryczna
		Skala	1:100
		Nr rys.	E15
		Data	28.10.2016