



Legenda:

- Przeciwpowozarowe wyłaczniki prądu PWP1,2,3
- RGB - Rozdzielnica główna budynków A, B, C
- RGD - Rozdzielnica główna budynku D
- RGE - Rozdzielnica główna budynku E
- WG1,2,3 - Wyłacznik główny RGB, RGD i RGE
- WGUPS, WGUPS1 - Wyłacznik główny UPS
- RP - Rozdzielnica powozarowa, obudowa IP55, wnękowa P=12,35kW

Układ ochrony TN-C-S

		SYSTAL Cieślński Andrzej	
		ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54	
		www.systal.pl biuro@systal.pl	
INWESTOR	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PWOE/14	
Temat rysunku:	Wyłączenie powozarowe kompleksu budynków i rozdzielnica powozarowa RP		Branża: ELEKTRYCZNA
	Skala: ---	Nr rys.: E1	Data: 28.10.2016