



LEGENDA:

- Czujka optyczna dymu Yt102
- Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciski RPO
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa
- Kabel zasilający centralę HDGS 5x4
- Kabel HTKSH 4x2x0,8 PH90 - sterowanie centrala wentylacji
- Kabel NHXH-j PH90 4x2,5 - wentylatory
- Kabel HDGs PH90 3x1,5 zasilanie kłap odcinających
- Kabel YnTKSY 2x2x0,8 monitorowanie kłap odcinających

Uwagi:
Instalacja podtynkowa

		SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK www.systal.pl tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54 biuro@systal.pl	
		Inwestor: URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
Adres inwestycji: URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		Nazwa opracowania: Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PW0E/14	
Temat rysunku: Plan instalacji systemu Wentylacji bud. A - Rzut I piętra		Branża: Elektryczna	
		Skala: 1:100	Nr rys.: E12
		Data: 28.10.2016	