



- LEGENDA:**
- Rozdzielnica pożarowa
 - Czujka optyczna MTD 533X
 - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
 - Reczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
 - Pętlowy moduł BX-013
 - Pętlowy moduł BX-10M
 - Pętlowy moduł BX-D1
 - Pętlowy moduł BX-REL4
 - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-PgW
 - Sygnalizator zewnętrzny głosowo-optyczny SG0-PgZ2
 - Przeciąpożarowy wylącznik prądu budynku
 - Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pette głosnikowe
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozоровe XLINE
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozоровe HPX
 - Kabel 2xHTKSH ekw PH90 1x2x0,8 - magistrala danych do WPD
 - Kabel 2xHDS 2x1 - magistrala zasilania do WPD
 - Kabel HLG5 3x2,5 - zasilanie centrali SSP
 - Wyniesiony panel obsługi

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
 W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Ciesielski Andrzej		ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel. 24 264-51-79, fax: 24 265-81-54	www.systal.pl biuro@systal.pl
Investor	URZĄD MIASTA PŁOCKA	ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA	ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
Nazwa opracowania	Instalowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wyznaczonego z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORYZACJA OPRACOWANIA	NR UPRAWNIENI		PODPIS
Projektant	mgr inż. Marjan Malowaniec	45/93	
Opisano	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprzedaż	mgr inż. Tomasz Flak	MAJ/543/PWE/14	
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut parteru	Przebieg	Elektryczna
		Skala:	1:100
			E3 28.10.2016