



LEGENDA:

- Czujka optyczna MTD 533X
- Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka temperatury MTD 533X
- Reczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
- Pętlowy moduł BX-IM3
- Pętlowy moduł BX-IM
- Pętlowy moduł BX-REL4
- Pętlowy moduł BX-IM4
- Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
- Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
- Kabel YnTKSyekw 1x2x0,8 - linie dozоровe XLINE
- Kabel YnTKYekw 1x2x1 - linie dozоровe HPX

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
 W części zabudowy (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Cieślński Andrzej ul. Graniczna 4B, 09-407 PŁOCK tel. 24 264-97-79, fax. 24 265-91-54			
Inwestor	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Instalowanie budynku Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPACZOWANIA	NR UPRAWNIEN		PODPIS
Projektował	mgr inż. Marcin Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idzikowski		
Sprzedaż	mgr inż. Tomasz Flak	NZ/IBS/PWE/H	
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut I piętro		Przebieg: Elektryczna Skala: 1:100 Data: 28.10.2016

