



- LEGENDA:**
- Czujka optyczna MTD 533X
  - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
  - Czujka temperatury MTD 533X
  - Czujka temperatury MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
  - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
  - Petlowy moduł BX-013
  - Petlowy moduł BX-10M
  - Petlowy moduł BX-REL4
  - Petlowy moduł BX-IM4
  - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy S6-Pgw
  - Kabel HTKShekw PH90 1x2x0,8 - pętle głosnikowe
  - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe XLINE
  - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozorowe HPX

Uwagi:  
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa  
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.  
 W części zabudowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Cieślński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel. 24 264 57 79, fax. 24 265 91 54 www.systral.pl biuro@systral.pl	
Investor	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dostawienie budynku Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wykończenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORZY OPRACOWANIA	NR UPRAWNIENIA / PODPIS
Projektant	mgr inż. Marian Malawoniec 45/93
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak
Oprowadził	mgr inż. Tomasz Plak
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut II piętro
Przebieg	M2/054/PWE/14
Przebieg	Elektryczna
Przebieg	1:100
Przebieg	E5 28.10.2016