



- LEGENDA:**
- Czujka optyczna MTD 533X
 - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
 - Pętlowy moduł BX-013
 - Pętlowy moduł BX-10M
 - Pętlowy moduł BX-REL4
 - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy S6-Pgw
 - Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozоровe XLINE
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozоровe HPX
 - Kabel HTKSH 4x2x0,8 PH90 - sterowanie centrala wentylacji

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
 W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Cieślinski Andrzej	
ul. Graciszowa 4B, 09-407 PŁOCK tel. 24 264 57 79, fax. 24 265 96 54	
Investor	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORZY OPRACOWANIA	NR UPRAWNIEN (PODPIS)
Projektował	mgr inż. Marian Malawaniec 45/93
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak
Sprawił	mgr inż. Tomasz Flak
Tenat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut III piętra
	Brand: Elektryczna
	Skala: 1:100
	Wzrost: 28.10.2016