








LEGENDA:

-  Centrala oddymiania mcr9705
-  Czujka optyczna dymu Yt102
-  Ręczny przycisk oddymiania RPO-1
-  Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - petle sitowników
-  Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozoru czujek
-  Kabel zasilający centralę HDGS 3x4
-  Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciski RPO

Uwagi:
Instalacja podtynkowa



SYSTAL Cieśliński Andrzej

ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK
tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54

www.systal.pl
biuro@systal.pl

Inwestor	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRAWOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PW0E/14	
Temat rysunku	Plan instalacji systemu Oddymiania bud. E - Rzut parteru		Branża: Elektryczna
	Skala: 1:100	Nr rys.: E8	Data: 28.10.2016