

2020 -03- 06

Poz

Podpis

55624/03/2020

Płock, dnia 28.02.2020 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

TT/5/209/2020

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR.7011.4.4.2020.JG w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Żytniej” – prace przygotowawcze, „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa :

W obrębie pasa drogowego ul. Żytniej istnieje sieć wodociągowa ϕ 100 mm z rur żeliwnych, natomiast w obrębie ulicy: Zakątek i Pszennej - sieć wodociągowa ϕ 63 mm z rur polietylenowych.

W ramach w/w zadania należy zaprojektować przebudowę istniejącej sieci wodociągowej ϕ 100 mm z rur żeliwnych na wodociąg ϕ 110 mm z rur polietylenowych. Ponadto, zaprojektować należy przebudowę przyłączy wodociągowych (od sieci wodociągowej w pasie drogowym do zaworu przed wodomierzem). Na projektowanej sieci wodociągowej zaplanować należy hydranty p.poż.

Sieć wodociągową oraz przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych PE 100 RC , PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina.

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja sanitarna istniejąca w ulicy Żytniej jest w złym stanie technicznym, ponadto częściowo posadowiona jest na działkach prywatnych. W ramach w/w zadania inwestycyjnego należy uporządkować gospodarkę ściekową na przedmiotowym terenie .

Z uwagi na powyższe zaprojektować należy przebudowę istniejącego kanału na całej długości wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w obrębie pasa drogowego oraz likwidację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na działkach prywatnych,

- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur kamionkowych uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 ,
- włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej do kanału w ulicy zaprojektować poprzez studnie rewizyjne ,
- na terenie nieruchomości zaprojektować studnie rewizyjne min. ϕ 315 mm z tworzywa sztucznego (PP lub PE) zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 m od granicy posesji,
- w pasie drogowym zaprojektować w studnie żelbetowe ϕ 1,2 m spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004, zamontować włazy kanałowe z żeliwa szarego D400, pokrywą z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem antyobrotowym i wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Wysokość ramy 140mm, średnica pokrywy 680mm. Zgodne z normą PN EN 124:2000,

- przed przystąpieniem do odbioru technicznego sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Inwestor winien wykonać inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru.

Na powyższy zakres robót opracować należy dokumentację techniczną i uzgodnić ją w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF .

Bezwzględnie zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.


Zaleca się (na koszt właścicieli posesji) wykonanie w obrębie pasa drogowego przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanych, które nie są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz do nowo wydzielonych działek. Przyłącza winny być wykonane przed ułożeniem nawierzchni ulicy.

W przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości realizacją przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji, do projektu technicznego należy załączyć oświadczenia właścicieli przedmiotowych działek dotyczące braku zgody na podłączenie nieruchomości do w/o sieci .

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu .

Opracowaną inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyżewski

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska