



PŁOCK

WZP.271.1.56.2020.JM

Płock, dnia 13 maja 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9**”

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm) udziela odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i nisko prądowych ?

ODP: Tak, PW dla instalacji elektrycznych i niskoprądowych I i II etapu został załączony do SIWZ Poz. 11. Projekty Wykonawcze

Pytanie nr 2.

Czy dokumentacja projektowa posiada wymagane przepisami uzgodnienia z rzeczoznawcami ?

ODP: Projekt posiada wszystkie wymagane uzgodnienia.

Pytanie nr 3

Instalacja elektryczna odgromowa - czy dopuszczalne jest stosowanie przewodów (druć) ze stali ocynkowanej - w projekcie jest wymóg stosowania stali nierdzewnej.

ODP: Nie dopuszcza się zmiany przewodów

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający posiada schemat rozdzielnic RWC, która jest wskazana na rys.E1-001?

ODP: Rozdzielnica jest przedmiotem dostawy razem z kompletnym węzłem cieplnym w branży sanitarnej zgodnie z zapisami projektu instalacji sanitarnej. Projekt instalacji elektrycznych obejmuje zasilane tej rozdzielnicą.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający posiada schemat rozdzielnic RZ, która jest wskazana na rys. E1-001 ?

ODP: Rozdzielnica jest konkretnym wyrobem dostarczany przez producenta, jej parametry opisano w opisie technicznym projektu wykonawczego ETAP 2 na stronie E31

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wyłączników PWP dwustykowych, gdzie jeden wyłącznik obsłuży odłączenie zasilania podstawowego i UPS-a?

ODP: Przyciski dostarczyć zgodnie z projektem PW.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści stosowanie przewodów zasilających rozdzielnie , do średnicy żyły 10 mm² przewody typu YDY zamiast YKXS ?

ODP: Należy zastosować przewody zgodnie z PW, jak również wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 8.

Czy podstawą do wyceny rozdzielni jest schemat ideowy czy widok rozdzielni TG , rysunki są niespójne.

ODP: W przypadku wątpliwości dotyczących rozdzielnic nadrzędnym rysunkiem jest schemat ideowy.

Pytanie nr 9.

Proszę o potwierdzenie poprawności doboru ochronników przepięciowych i zabezpieczeń ochronników we wszystkich rozdzielniach. W rozdzielni RG brakuje ochronnika T1.

ODP: W rozdzielnicy należy zastosować ochronnik klasa I+II, w podrozdzielniach klasa II.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielni w wielkości wynikających z aparatów + 50% rezerwy. Wskazane w projekcie wielkości obudów : 994x669 mm są przewymiarowane.

ODP: Należy zachować przewymiarowanie rozdzielnic. Dla zachowania estetyki pomieszczeń wszystkie rozdzielnice powinny być jednakowe.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych