



PŁOCK

Płock, dnia 19 maja 2020 roku

WZP.271.1.56.2020.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9**”

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm) udziela odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Pytanie

W specyfikacji dot. UPS o mocy 20 kVA podają Państwo bardzo szczegółowe parametry, sugerujące konkretny model UPSa konkretnego producenta , w dodatku pod rygorem odrzucenia oferty (np. „ baterie KONIECZNIE w szafie...”)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie baterii zewnętrznych o większej pojemności, dwa razy trwalszych , co znacznie ograniczy koszt serwisowania ?

Nadmieniam, że zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211) opisana wyżej praktyka jest czynem nieuczciwej konkurencji

W szczególności dotyczy to :

.Art.15.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

(...)

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Art. 18.1 w/w Ustawy upoważnia mnie do żądania zaniechania niedozwolonych działań i zmianę opisu UPS.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych od przytoczonego w projekcie. Dotyczy to również gabarytów urządzeń. Nie mogą one być większe od przytoczonego w projekcie. Urządzenia muszą mieścić się w pomieszczeniu. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Wójt Miasta Płocka
Wydziału Zamówień Publicznych