



PŁOCK

WZP.271.1.56.2020.JM

Płock, dnia 13 maja 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9**”

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm) udziela odpowiedzi na **zapytanie nr 5.**

Pytanie nr 1.

Czy oddymienie klatki schodowej odbywa się grawitacyjnie czy za pomocą wentylacji mechanicznej?

ODP: Oddymianie klatki schodowej odbywa się grawitacyjnie. Charakterystykę systemu oraz dane przyjęte do obliczeń podano m.in. w części opisowej projektu budowlanego branży architektonicznej – pkt. 15.14.4. Urządzenia oddymiające.

Pytanie nr 2.

Czy łazienka dla niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze nie powinna posiadać instalacji przyzywowej?

ODP: Ustawa Prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie nakładają takiego obowiązku.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych z opisem i schematami blokowymi - brak tych materiałów w dokumentacji przetargowej

ODP: Pytanie niezrozumiałe. PW dla instalacji elektrycznych i niskoprądowych I i II etapu został załączony do SIWZ Poz. 11. Projekty Wykonawcze

Pytanie nr 4.

W dokumentacji przetargowej wskazani są producenci materiałów - czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych parametrach?

ODP: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, przy czym udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5.

Czy w budynku występują klapy pożarowe na instalacji wentylacji mechanicznej ?

ODP: Nie. Zgodnie z projektem zastosowana jest obudowa przeciwpożarowa kanałów.