

Zapytania nr 2

Dotyczy: Przetarg na rozbudowę budynku USC przy ul. Kolegialnej 9 w ramach I etapu przedsięwzięcia.

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i nisko prądowych ?

Pytanie nr 2.

Czy dokumentacja projektowa posiada wymagane przepisami uzgodnienia z rzeczoznawcami ?

Pytanie nr 3

Instalacja elektryczna odgromowa - czy dopuszczalne jest stosowanie przewodów (druć) ze stali ocynkowanej - w projekcie jest wymóg stosowania stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający posiada schemat rozdzielnic RWC, która jest wskazana na rys. E1-001 ?

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający posiada schemat rozdzielnic RZ, która jest wskazana na rys. E1-001 ?

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wyłączników PWP dwustykowych, gdzie jeden wyłącznik obsłuży odłączenie zasilania podstawowego i UPS-a?

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści stosowanie przewodów zasilających rozdzielnie , do średnicy żyły 10 mm² przewody typu YDY zamiast YKXS ?

Pytanie nr 8.

Czy podstawą do wyceny rozdzielni jest schemat ideowy czy widok rozdzielni TG , rysunki są niespójne.

Pytanie nr 9.

Proszę o potwierdzenie poprawności doboru ochronników przepięciowych i zabezpieczeń ochronników we wszystkich rozdzielniach. W rozdzielni RG brakuje ochronnika T1.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielni w wielkości wynikających z aparatów + 50% rezerwy. Wskazane w projekcie wielkości obudów : 994x669 mm są przewymiarowane.