

LEGENDA

Przewód odprowadzający – drut FeZn Ø8

Zwód poziomy – drut FeZn Ø8

Maszt odgromowy z podstawą betonową 2,5m

proj. wypust 230V
(miejsce podłączenia odbiornika)

proj. wypust 400V
(miejsce podłączenia odbiornika)

RZECZPOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPŁAMOWYCH

mgr inż. Piotr Górecki Nr upr. 540/2011

Płock, dnia 16.09.2019 r.

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag

Zauważam:

ul. Serbska 8B/17
61-686 Poznań
ul. Buforowa 70a/35
52-129 Wrocław

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusstudio.pl

INWESTOR

GINIA - MIASTO PŁOCK
UL. STARY RYNEK 1

09-400 PŁOCK
MIASTO PŁOCK
PŁOCK 15-00 CENTRUM
ROZBUDOWA CENTRUM

TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W
SPECJALNYM OŚRODKU

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU,
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT

CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W
PŁOCKU

PROJEKTANT

mgr inż. Michał Nagórka

POL/0180/PBE/15

PODPISY

mgr inż. Janusz Szymkowiak

MAZ/0282/PWBE/15

OPRACOWAŁ

inż. Michał Lewicki

NAZWA RYSUNKU

Rzut dachu- instalacje elektryczne

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU

IE.03

FAZA PROJEKTU

PB

SKALA

1:100

DATA

2019-09

NR PROJEKTU

041

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione

228