

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINI NAWIEWNEJ N1		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	LKR-940-640-100-OTHER	100
2	LDR-940-640-550-500--195--70-250	
3	Tłumik 550x500 L=1,5m	
4	LBXR-550-500-90	
5	LDR-550-500-700-400-150--50-250	
6	LKR-400-700-522-OTHER	522
7	LBXR-400-700-90	
8	LKR-700-400-1495-OTHER	1495
9	LBXR-400-700-90	
10	LDR-850-250-700-400--75-75-300	
11	LKR-850-250-362-OTHER	362
12	LBXR-850-250-90	
13	LKR-850-250-2808-OTHER	2808
14	LTROR-850-850-850-250-125-125-1100	
14	LTROR-850-850-850-250-125-125-1100	
15	LKR-850-250-478-OTHER	478
16	LDR-850-250-600-250--125-0-307	
17	JSM-250-600-115	
18	LKR-600-250-1558-OTHER	1233
18	LKR-600-250-1558-OTHER	325
18	LKR-600-250-1558-OTHER	300
19	LDR-600-250-500-250--50-0-300	
20	LKR-500-250-3523-OTHER	1236
20	LKR-500-250-3523-OTHER	2287
20	LKR-500-250-3523-OTHER	250
21	LTROR-400-500-400-250-125-125-750	
21	LTROR-400-500-400-250-125-125-750	
22	LDR-400-250-400-150-0--50-165	
23	LBXR-150-400-90	
24	LBXR-150-400-90	
25	LKR-400-150-787-OTHER	787
26	JSM-400-150-115	
27	LKR-400-150-1736-OTHER	1736
28	LBXR-400-150-90	
29	LKR-400-150-4126-OTHER	1217
29	LKR-400-150-4126-OTHER	2394
29	LKR-400-150-4126-OTHER	515
29	LKR-400-150-4126-OTHER	200
29	LKR-400-150-4126-OTHER	200
30	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
31	JSM-400-100-115	
32	LKR-400-100-1850-OTHER	1850
33	LBXR-400-100-90	
34	LKR-400-100-866-OTHER	866
35	LDR-400-100-400-100-0--87-160	
36	LKR-400-100-122-OTHER	122
37	RS15-R-S-2-400	
38	LTR-100-400-100-OTHER-500	
39	LKR-400-100-105-OTHER	105
40	JSM-400-100-115	

41	LKR-400-100-1269-OTHER	1269
42	LDR-400-100-400-100-0--87-160	
43	LKR-400-100-122-OTHER	122
44	RS15-R-S-2-400	
45	LTR-100-400-100-OTHER-500	
46	LKR-400-100-124-OTHER	124
47	JSM-400-100-115	
48	LKR-400-100-651-OTHER	651
49	LDR-400-100-400-100-0--87-160	
50	LKR-400-100-122-OTHER	122
51	RS15-R-S-2-400	
52	LDR-400-250-300-200--50--100-160	
53	LBXR-200-300-90	
54	LBXR-200-300-90	
55	LKR-300-200-180-OTHER	180
56	JSM-300-200-115	
57	LKR-300-200-1448-OTHER	1448
58	LBXR-300-200-90	
59	LKR-300-200-515-OTHER	234
59	LKR-300-200-515-OTHER	280
59	LKR-300-200-515-OTHER	150
60	LDR-400-150-300-200--50-50-200	
61	LKR-400-150-2040-OTHER	1452
61	LKR-400-150-2040-OTHER	588
61	LKR-400-150-2040-OTHER	200
62	LTR-100-400-100-OTHER-500	
63	LKR-400-100-150-OTHER	150
64	JSM-400-100-115	
65	LKR-400-100-1110-OTHER	1110
66	LBXR-400-100-90	
67	LDR-400-100-400-100-3--87-187	
68	LKR-400-100-118-OTHER	118
69	RS15-R-S-2-400	
70	LDR-400-150-400-100-0--25-174	
71	LKR-400-100-238-OTHER	238
72	JSM-400-100-115	
73	LKR-400-100-1701-OTHER	1701
74	LBXR-400-100-90	
75	LKR-400-100-1353-OTHER	1353
76	LBXR-400-100-90	
77	LKR-400-100-485-OTHER	485
78	LDR-400-100-400-100-0--87-160	
79	LKR-400-100-122-OTHER	122
80	RS15-R-S-2-400	
81	ILU 125	
82	SR 125	182
83	DRU 125	
84	SR 125	95
85	NPU 125	
86	FD 125 593	518
87	CRL-125 + MBB-125-125-S	
88	ILU 160	
89	SR 160	292
90	DRU 160	

91	SR 160	2273
92	NPU 160	
93	FD 160 548	548
94	RS14-V-S-0-200 + MBB-160-200-S	
95	ILU 200	
96	SR 200	692
96	SR 200	209
96	SR 200	50
97	PSU 200 125	
98	SR 125	215
99	DRU 125	
100	FD 125 416	414
101	CRL-125 + MBB-125-125-S	
102	RCU 200 160	
103	SR 160	2415
104	TCPU 160 125	
104	TCPU 160 125	
105	RCFU 160 125	
106	SR 125	95
107	DRU 125	
108	SR 125	95
109	NPU 125	
110	FD 125 312	312
111	RS14-V-S-0-200 + MBB-125-200-S	
112	SR 125	207
113	DRU 125	
114	SR 125	4110
115	BU 125 90	
116	SR 125	232
117	NPU 125	
118	FD 125 399	399
119	->RS14-V-S-0-200 + MBB-125-200-S	
120	LDR-850-250-350-250--250-0-400	
121	LKR-350-250-221-OTHER	221
122	JSM-350-250-115	
123	LKR-350-250-989-OTHER	989
124	LTROR-350-350-350-250-125-125-600	
124	LTROR-350-350-350-250-125-125-600	
125	LDR-350-250-400-150-25--50-187	
126	LBXR-150-400-90	
127	LBXR-150-400-90	
128	LKR-400-150-956-OTHER	956
129	JSM-400-150-115	
130	LBXR-400-150-90	
131	LKR-400-150-1591-OTHER	1591
132	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
132	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
133	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
134	JSM-100-400-115	
135	LKR-100-400-644-OTHER	644
136	LDR-400-100-400-100-3--87-181	
137	LKR-400-100-100-OTHER	100
138	RS15-R-S-2-400	
139	LDR-400-150-400-100-0--25-200	

140	LKR-400-100-130-OTHER	130
141	JSM-400-100-115	
142	LKR-400-100-2131-OTHER	2131
143	LBXR-400-100-90	
144	LKR-400-100-4126-OTHER	4126
145	LBXR-400-100-90	
146	LKR-400-100-589-OTHER	589
147	LDR-400-100-400-100-3--87-181	
148	LKR-400-100-100-OTHER	100
149	RS15-R-S-2-400	
150	LDR-350-250-400-150-25--50-233	
151	LBXR-150-400-90	
152	LBXR-150-400-90	
153	LKR-400-150-442-OTHER	442
154	JSM-400-150-115	
155	LBXR-400-150-90	
156	LKR-400-150-1582-OTHER	1582
157	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
157	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
158	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
159	LBXR-400-100-90	
160	JSM-400-100-115	
161	LKR-400-100-3433-OTHER	3433
162	LBXR-400-100-90	
163	LDR-400-100-400-100-0--87-193	
164	LKR-400-100-100-OTHER	100
165	RS15-R-S-2-400	
166	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
167	LBXR-400-100-90	
168	JSM-400-100-115	
169	LKR-400-100-1430-OTHER	1430
170	LDR-400-100-400-100-0--87-193	
171	LKR-400-100-100-OTHER	100
172	RS15-R-S-2-400	

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych i poziomych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcje budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku.