

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINI WYWIEWNEJ W1		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	LKR-940-640-100-OTHER	100
2	LDR-940-640-600-500--170--70-450	
3	LKR-600-500-1960-OTHER w tym tłumik 600x500 L=1,25 m	1960
4	LDR-650-350-600-500--25-75-240	
5	LKR-650-350-1878-OTHER	1878
6	LBXR-650-350-90	
7	LKR-350-650-754-OTHER	754
8	LBXR-350-650-90	
9	LKR-650-350-1950-OTHER	1950
10	LBXR-350-650-90	
11	LDR-750-250-650-350--50-50-300	
12	LKR-750-250-532-OTHER	532
13	LBXR-750-250-90	
14	LKR-750-250-1815-OTHER	1815
15	LBXR-750-250-90	
16	LKR-750-250-155-OTHER	155
17	LBXR-750-250-90	
18	LKR-750-250-1021-OTHER	1021
19	LTROR-750-750-750-250-125-125-1000	
19	LTROR-750-750-750-250-125-125-1000	
20	LDR-750-250-600-250--75-0-300	
21	LKR-600-250-203-OTHER	203
22	JSM-600-250-115	
23	LKR-600-250-1784-OTHER	1223
23	LKR-600-250-1784-OTHER	561
23	LKR-600-250-1784-OTHER	300
24	LDR-600-250-500-250--50-0-300	
25	LKR-500-250-3680-OTHER	3218
25	LKR-500-250-3680-OTHER	462
25	LKR-500-250-3680-OTHER	250
26	LDR-500-250-400-250--50-0-250	
27	LKR-400-250-1573-OTHER	1573
28	LTROR-400-400-400-250-125-125-650	
28	LTROR-400-400-400-250-125-125-650	
29	LDR-400-250-400-150-0-0-200	
30	LKR-400-150-6624-OTHER	6624
31	LBXR-400-150-90	
32	LKR-400-150-3433-OTHER	3124
32	LKR-400-150-3433-OTHER	200
32	LKR-400-150-3433-OTHER	309
33	LTR-100-400-100-OTHER-500	
34	LKR-400-100-322-OTHER	322
35	JSM-400-100-115	
36	LKR-400-100-4936-OTHER	4936
37	LBXR-400-100-90	
38	LKR-400-100-826-OTHER	826
39	LDR-400-100-400-100-0-125-219	
40	LKR-400-100-100-OTHER	100
41	RS15-R-E-2-400	

42	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
43	LKR-400-100-396-OTHER	396
44	JSM-400-100-115	
45	LDR-400-100-400-100-0--87-267	
46	LKR-400-100-188-OTHER	188
47	RS15-R-E-2-400	
48	LDR-400-250-400-100-0--150-261	
49	LKR-400-100-610-OTHER	610
50	LBXR-400-100-90	
51	LKR-400-100-4048-OTHER	589
51	LKR-400-100-4048-OTHER	2987
51	LKR-400-100-4048-OTHER	472
51	LKR-400-100-4048-OTHER	202
51	LKR-400-100-4048-OTHER	202
52	LDR-400-100-400-100-0--25-367	
53	LKR-400-100-1844-OTHER	1844
54	LBXR-400-100-90	
55	JSM-400-100-115	
56	LDR-400-100-400-100-0--87-267	
57	LKR-400-100-328-OTHER	328
58	LDR-400-100-400-100-0-0-278	
59	LKR-400-100-188-OTHER	188
60	->RS15-R-E-2-400	
61	LTR-100-400-100-OTHER-500	
62	LKR-400-100-630-OTHER	630
63	JSM-400-100-115	
64	LDR-400-100-400-100-0--87-267	
65	LKR-400-100-188-OTHER	188
66	RS15-R-E-2-400	
67	LTR-100-400-100-OTHER-500	
68	LKR-400-100-630-OTHER	630
69	JSM-400-100-115	
70	LDR-400-100-400-100-0--87-267	
71	LKR-400-100-188-OTHER	188
72	RS15-R-E-2-400	
73	ILU 160	
74	SR 160	253
75	DRU 160	
76	SR 160	725
77	NPU 160	
78	FD 160 559	516
79	RS15-V-E-0-200 + MBB-160-200-E	
80	ILU 160	
81	SR 160	618
82	DRU 160	
83	SR 160	1197
84	TCU 125 160	
84	TCU 125 160	
85	SR 125	95
86	DRU 125	
87	FD 125 612	499
88	RS15-V-E-0-200 + MBB-125-200-E	
89	SR 125	516
90	DRU 125	

91	SR 125	911
92	NPU 125	
93	FD 125 514	514
94	RS15-V-E-0-200 + MBB-125-200-E	
95	LDR-750-250-300-250--225-0-350	
96	LKR-300-250-1131-OTHER	1131
97	LTROR-300-300-300-250-125-125-550	
97	LTROR-300-300-300-250-125-125-550	
98	LDR-400-150-300-250--50-100-200	
99	LKR-400-150-128-OTHER	128
100	JSM-400-150-115	
101	LBXR-400-150-90	
102	LKR-400-150-3662-OTHER	3662
103	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
103	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
104	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
105	JSM-400-100-115	
106	LKR-400-100-582-OTHER	582
107	LDR-400-100-400-100-0-87-244	
108	LKR-400-100-100-OTHER	100
109	RS15-R-E-2-400	
110	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
111	JSM-400-100-115	
112	LKR-400-100-2639-OTHER	2639
113	LBXR-400-100-90	
114	LKR-400-100-1513-OTHER	1513
115	LDR-400-100-400-100-0-87-244	
116	LKR-400-100-100-OTHER	100
117	RS15-R-E-2-400	
118	LDR-400-150-300-250--50-100-200	
119	LKR-400-150-130-OTHER	130
120	JSM-400-150-115	
121	LKR-400-150-510-OTHER	510
122	LBSR-400-150-250-322	
123	LKR-400-150-557-OTHER	557
124	LBSR-400-150-250-325	
125	LKR-400-150-2150-OTHER	1866
125	LKR-400-150-2150-OTHER	200
125	LKR-400-150-2150-OTHER	285
126	ILU 125	
127	SR 125	152
128	DRU 125	
129	FD 125 893	751
130	CRL-125	
131	LBXR-400-150-90	
132	LKR-400-150-1248-OTHER	1248
133	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
133	LTROR-400-400-400-150-125-125-650	
134	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
135	JSM-400-100-115	
136	LKR-400-100-3843-OTHER	3843
137	LBXR-400-100-90	
138	LKR-400-100-3598-OTHER	3598
139	LDR-400-100-400-100-0-87-244	

140	LKR-400-100-100-OTHER	100
141	RS15-R-E-2-400	
142	LDR-400-150-400-100-0--25-200	
143	JSM-400-100-115	
144	LKR-400-100-281-OTHER	281
145	LDR-400-100-400-100-0-87-244	
146	LKR-400-100-100-OTHER	100
147	RS15-R-E-2-400	

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcję budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku.