

## UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- Połączenia podstaw z trzonami słupów należy spawać zewnętrznie i wewnętrznie spoiną pachwinową o wysokości 8mm.
- Nie ma konieczności stosowania ożebrowania połączenia blachy podstawy ze słupem.
- Połączenia nie opisane na rysunkach należy spawać:
  - a) połączenia pachwinową jednostronne o grubości spoiny  $a=0,7t$
  - b) połączenia pachwinowe dwustronne o grubości spoiny  $a=0,5t$
  - c) połączenia doczołowe o grubości spoiny  $a=t$

gdzie  $t$  - grubość cieńszego z łączonych elementów

Jeśli chodzi o wymiary blach i grubości, wszystkie zostały opisane i podane w projekcie konstrukcji wież.