

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.308.2019

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 28.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	elektroenergetyka, kan.sanitarna, kan.deszczowa, gazociąg, wodociąg, ciepłociąg, telekomunikacja.
Lokalizacja:	m.Płock ul. Kossobudzkiego
Wnioskodawca:	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Inwestor:	GMINA - MIASTO PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Przewodniczący:	Ewa Piasecka Główny Specjalista Koordynator Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady:	Urząd Miasta Płocka Wydział Geodezji pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
Sposób przeprowadzenia narady:	w formie zebrania zainteresowanych podmiotów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data wpływu:	21.11.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Operator SA Oddział w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ w Płocku ul.Wyszogrodzka 106 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 2 .Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego- kable SN, koloru niebieskiego- kable nN). 3.Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock. 4.Koncepcję uzgodnić w ENERGA-OPERATOR SA.	Marcin Jaworski
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. kablami oświetlenia ulicznego, prace ziemne wykonywać ręcznie, kable zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru i uzyskać stosowny protokół w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock ul. Kostrogaj 24. Uzyskany protokół należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.	Maciej Rzymkowski

3	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. siecią ciepłą prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem służb technicznych Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. .	Tomasz Sęczkowski
4	Orange Polska S.A. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Opiniujemy projekt na następujących warunkach: · w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 · w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi · w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock · przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor · każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).	Marek Łakomy
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie Projektowana inwestycja nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi, brak uwag.	Urszula Cendlewska
6	Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Małgorzata Małkiewicz
7	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Grzegorz Dziwota
8	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Przestrzennej Miasta stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie Wskazać przył. kan.deszcz. przeznaczone do demontażu.	Danuta Janiszewskai
9	Miejski Zarząd Dróg w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Maria Goździkowska

10	Multimedia Polska S.A. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie 1.W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. siecią teletechniczną (światłowod), prace ziemne wykonać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru Multimedia Polska SA Płock ul. Gierzyńskiego 17. Wykonać zabezpieczenie rurą Arot z zapasem 1,0m. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem lokalną eksploatację. Pan Dariusz Rubinkowski tel. 691-767-369. 2.Zachować warunki techniczne nr 47/10/2019 z dnia 17.10.2019r.	Marta Jędrzejczak
11	Petrotel Sp. z o.o. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Petrotel Sp.z o.o. Płock, ul.Chemików 7. Na etapie wykonywania robót ziemnych każdą z rur istniejącej kanalizacji telefonicznej zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną typu AROT. Uzyskać i zachować warunki techniczne wydane przez Petrotel Sp. z o.o.	Piotr Maciejewski
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Paweł Szczepański
13	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Tomasz Strzałkowski
Wnioskodawca		nieobecny	nieobecny

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Ewa Piasecka

Główny Specjalista - Koordynator

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
4. Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Protokółowała: Ewa Piasecka

Na podstawie art. 3
 Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
 Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
 Nie podlega/zwolnione z opłaty skarbowej
PRZEWODNICZA
 Narady Koordynacyjnej
 Data, podpis i pieczęć pracownika
 Ewa Piasecka
 Główny Specjalista - Koordynator
 28.11.2019

Pracownia Usług Geodezyjnych
"AZYMUT"
Miroslaw Wiczorkowski
09-400 Plock, ul. Bielska 1
tel./fax 24-264-75-64

Jednostka ewidencyjna: 146201_1- M. Plock
woj. mazowieckie
m. Plock
obręb: 4 - Łukasiewicza
działka nr: 395, 396
położenie: ul. Kossobudzkiego
WGD-1.6640.1038.2019

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych – nie pokazanych na mapie,
które nie zostały odnotowane podczas
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych
lub które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji
przed zasypaniem.

Oznaczenie i informacje służebności gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zakończonych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujętym w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich-2000, układ wysokościowy – Kronsztadt 60

Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny w planie do ewidencji gruntów i
budynków państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organu ewidencyjnego państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Identyfikator w ewidencji gruntów i budynków
miejscowości: 146201_1-01
Data wykonania: 2019-08-01
Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Pracownia Usług Geodezyjnych
"AZYMUT"
Miroslaw Wiczorkowski
09-400 Plock, ul. Bielska 1
tel./fax 24-264-75-64
Plock, dn. 26.07.2019r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 IM. MAŁEGO KSIĘCIA PRZY UL. S. KOSSOBUDZKIEGO W PŁOCKU

LEGENDA:

- ABCDEFGA
- GRANICA W LINII OGRÓDZENIA (DO PASA DR. UL. KOSSOBUDZKIEGO)
 - GRANICE OPRACOWANIA
 - PARKINGI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 - ŚMIETNIK (GOTOWA OŚLONA MOCOWANA DO NAWIERZCHNI)
 - STACJA TRAFU
 - PRZEDSZKOLE DO WYBURZENIA
 - ISTNIEJĄCE BUDYNKI MIESZKALNE
 - PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE
 - DRZEWA DO WYCIECIA
 - NASADZENIA-DRZEWA LIŚCIASTE
 - NASADZENIA DRZEWA IGLASTE
 - DRZEWA DO ADAPTACJI (IGLASTE / LIŚCIASTE)
 - ISTNIEJĄCE HYDRANTY P.POŻ.

SANITARNE

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU z Ø110mm PE na Ø160mm PE, L=100,0m.
- PROJ. WYMIANA HYDRANTU P.POŻ. Ø80mm, PODZIEMNEGO - szt.1
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANAŁ SANIT. Ø200mm, L=18,20m
- PROJ. STUDNIE KAN. SANIT. S1.S4.S5 Ø1,0m-szt.3 ORAZ STUDNIE S2, S3, S6 Ø0,6m - szt.3
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY Ø20mm PE, L=19,60m
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT. S02.41 Ø160mm, L=6,7m, S2.44 Ø160mm, L=4,20m, S04.14 Ø1,0m - szt.2
- PROJEKT. INSTALACJA ZEWN. KAN SANIT. Ø160mm, K1.42 L=11,0m, K2.43 L=2,5m, K2-T L=1,5m, K3-K5 L=6,2m, T.42 L=8,0m, K4-K5 L=10,1m.
- PROJ. STUDNIE KAN. SANIT.: K3 Ø1,0m - szt.1 K2 Ø0,6m - szt.1
- PROJEKT. SEPARATOR TŁUSZCZY NS2400 D=1200mm
- PROJ. INSTALACJA ZEWN. KAN. DESZCZ. Ø1-Ø3 Ø1,2 m - szt.3
- PROJEKT. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY OPADOWE Ø2,0m, H=5,0m z pompą zatapialną
- PROJEKT. STUDNIA KAN. DESZCZ. Ø4 Ø1,2 m z zaworem ze złączką do węża Ø20mm
- PROJEKT. WPUSZCZALNIA Ø0,50m - szt.1 z osłonką o głęb.h=0,95m
- PROJ. INSTALACJA ZEWN. GAZU NISKIEGO CIŚNIENIA Ø26x3,4mm PE, L=58,50m
- PROJ. PRZYŁĄCZE GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Ø26x3,0mm PE, L=3,80m.
- PROJ. WIEŻEL REDUKCYJNO-POMIAROWY
- PROJ. PRZYŁĄCZE OPIECIOWICZE 2060.3/25mm, L=29,80m.

ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- PROJEKTOWANE KABELE NISKIEGO NAPIĘCIA
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOM.
- PROJEKTOWANA LATARNIA BEGA64147K3 WYSOKOŚCI 6 M. (słup bez fundamentu)
- PROJEKTOWANA SŁUPKA OŚW. BEGA WYSOKOŚCI 1 M
- KABEL NA I ZŁĄCZKA KABLOWE DO DEMONTAŻU WG DZIAŁU DOKUMENTACJI ENERGIA OPERATOR

× × OZNACZENIE ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

Za zgodność mapy
PROJEKTANT PRACOWNIA INSTALACJI
URZĄDZAN ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. architekt Grzegorz Lasia inż. Krzysztof Chłopek
ust. KL 150/90, SW C. 2 upr. bud. KI-384/94

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1986
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Przedszkole miejskie nr 17 im. Małego Księcia

Plock ul. Kossobudzkiego 10
Projekt zagospodarowania terenu

Rodzaj opracowania:	Projekt budowlany	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
TP-2					10-2019
Projektował	Mgr inż. arch. Grzegorz Lasia			KI-150/90	Poz. 1:500
	inż. Krzysztof Chłopek			KI-384/94	10.07.19
	mgr inż. Jadwiga Dziedzic			KI-373/94	Nr. rys.
Kier. pracowni					Nr. archiwalny rys.

Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim.
Kopowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.