

Płock dnia 18.06.2019 r.

**Spółdzielnia Pracy
„Inwestprojekt Świętokrzyski”
ul. Targowa 18
25-520 Kielce**

TT/5/2547/2019

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku przedszkola przy ul. Kossobudzkiego w Płocku (działki nr 395), „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują :

- w celu zasilania w wodę w/w obiektu należy zaprojektować i wykonać przebudowę wodociągu ϕ 110 z rur PVC istniejącego po zachodniej stronie terenu objętego projektowaniem, a następnie od nowo zaprojektowanego wodociągu przewidzieć przyłącze wodociągowe do budynku przedszkola. Sieć wodociągową zaprojektować z rur polietylenowych ϕ 160 mm na odcinku od wodociągu ϕ 160 PE istniejącego w ulicy Kossobudzkiego do wodociągu ϕ 100 mm zlokalizowanego w obrębie działki nr 394/52. Nowo zaprojektowany wodociąg zlokalizować poza granicą działki nr 395,
- sieć wodociągową oraz przyłącze zaprojektować z rur polietylenowych PE 100, PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina,
- w odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągu zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej,
- montaż wodomierza należy przewidzieć w wydzielonym pomieszczeniu, w zestawie do montażu wodomierzy. Zaprojektować odrębne opomiarowanie wody zużywanej na cele socjalno – bytowe i wody na cele p.poż.,
- zabezpieczyć przyłącze wody po stronie instalacji wewnętrznej poprzez zamontowanie zaworu antyskażeniowego ,
- przy likwidacji istniejącego budynku przedszkola należy zlikwidować stare przyłącze wodociągowe, obecnie zasilające przedszkole usytuowane na działce o numerze ew. 396,
- projektując nowy obiekt przedszkola należy przebudować kanał ϕ 0,2 m istniejący na terenie działki nr 365, który koliduje z projektowaną zabudową. Rurociąg należy zlokalizować poza obrysem budynku ,
- ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzić do przebudowanej kanalizacji sanitarnej (włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci wykonać poprzez studnię rewizyjną lub poprzez przyłącze siodłowe z przegubem kulowym),

- sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze zaprojektować z rur kamionkowych uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 ,
- połączenia w pasie drogowym zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-EN 1917:2004, zamontować włazy kanałowe z żeliwa szarego D400, pokrywą z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem antyobrotowym i wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Wysokość ramy 140mm, średnica pokrywy 680mm. Zgodne z normą PN EN 124:2000,
- w przypadku włączenia do kolektora sanitarnego poprzez studnię, przy budynku zaprojektować należy studnię rewizyjną ϕ 315 mm z tworzywa sztucznego (PP lub PE) zlokalizowaną w odległości nie większej niż 2 m od granicy posesji. W przypadku włączenia do kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze siodłowe z przegubem kulowym, na terenie działki należy zaprojektować studnię z kręgów żelbetowych min. ϕ 1000 mm w odległości max. 2 m od granicy .

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF .

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać należy inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru .

Zgodnie z art. 16 ust. 64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późniejszymi zmianami) ścieki powstające w wyniku działalności handlowej, przemysłowej lub składowej, nie będące ściekami bytowymi, należy zaliczyć do ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1456).

Z uwagi na powyższe, „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą kontrole jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych. Na etapie projektowania inwestor zobowiązany jest wskazać studnię umożliwiającą pobór prób kontrolnych dla ścieków przemysłowych.


Bezwzględnie zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Włączenie do czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonują odpłatnie służby eksploatacyjne „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może wykonać wykonawca przyłącza pod nadzorem służb eksploatacyjnych „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Roboty budowlano – montażowe związane z budową w/w infrastruktury winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej .

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski

Otrzymują:

1. Adresat
 3. TT a/a
- Oprac. M. Olszewska