

Numer R/19/059066/2	Miejscowość Płock	Data 29-11-2019
---------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Miejskie przedszkole Nr 17

Adres (Nr działki): Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10
gm. Płock, działka numer Płock-395, 396

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Ciąg liniowy [SN] - S-170 [0003/10] -
- 2.2. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/01]
- 2.3. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/02]
- 2.4. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/03]
- 2.5. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/04]
- 2.6. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/05]
- 2.7. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/06]
- 2.8. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/07]
- 2.9. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/08]
- 2.10. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/09]
- 2.11. Obwód [nN] - Płock Kossobudzkiego [S1-00136/10]
- 2.12. Obwód [nN] - Płock Rembielinskiego [S1-00137/02]

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Na istniejących liniach kablowych SN-15kV w miejscach skrzyżowań z projektowanym układem drogowym zabudować rury osłonowe.

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

Istniejące linie kablowe nN 0,4kV, wyprowadzone z istniejącej stacji 15/0,4kV przebudować po trasie niekolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W miejscach skrzyżowań z projektowanym układem drogowym zabudować rury osłonowe.

3.4. Demontaże:

-

4. Inne ustalenia:

Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej;

4.2. Inne wymagania:

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock


5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Kawka Jarosław

OPRACOWAŁ

tel.

Dyrektor
Rejon Dystrybucji Płock

Bogdan Grzeta

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/19/059066/2

1. Składniki wstępnej kalkulacji


Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowych nn 0,4kV	73 814,00
Zabezpieczenie linii kablowych nn i SN rurami ochronnymi	15 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

88 814,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.

Dyrektor
Rejon Dystrybucji-Block

Bogdan W. Grzelak