



PŁOCK

WZP.271.1.87.2020.JM

Płock, dnia 8 lipca 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 1843 ze zm) przekazuje zapytania, które wpłynęły w dniu 06.07.2020 roku, 08.07.2020 roku oraz udziela odpowiedzi i dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zapytania nr 1 z dnia 06.07.2020 roku

Związku z prowadzonym postępowaniem proszę o uzupełnienie projektu o:

1. Zestawienie stolarki okiennej - w zawartej w projekcie brak podanej ilości.

Ad 1

Zamawiający załącza do SIWZ nowe zestawienie stolarki zaprojektowanej do wbudowania w budynku przedszkola.

2. Specyfikacji materiałowej kanałów i kształtek wentylacyjnych.

Ad 2

Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy o specyfikację materiałową kanałów i kształtek wentylacyjnych.

Zapytania nr 2 z dnia 06.07.2020 roku

Tablica GWP

1. Czy w tablicy GWP należy przewidzieć rozłącznik DPX z wyłącznikiem wzrostowym umożliwiającym wyłączenie zasilania obiektu poprzez przycisk PWP (brak w dokumentacji) . Czy wymagane jest zastosowanie aparatu do wyszukiwania (np. PF 431)

Tablica TG i pozostałe (zaprojektowana jako Legrand)

Ad. 1

W przypadku nie montowania GWP (Głównego Wyłącznika Prądu) przy złączu kablowym, można zastosować zdalne wyłączanie na tablicy TG z wyłącznikiem wzrostowym i przyciskami PWP. W takim przypadku należy stosować przełącznik faz (PF 431) oraz

przyciski ryglowane w pozycji „załącz”. Ze względu na obecność napięcia w tablicy TG po wyłączeniu Głównym Wyłącznikiem Prądu, obudowa tablicy powinna mieć odpowiednią odporność pożarową EI.

2. Czy Projektant dopuszcza rozwiązanie zabezpieczenia rozdzielni TG rozłącznikiem DPX-I 160A? Zaprojektowany rozłącznik 125A nie jest aktualnie produkowany.

Ad 2

Tak

3. Czy projektant dopuszcza stosowanie obudów rozdzielni w I klasie izolacji z uziemionymi drzwiami ?

Ad 3

Tak, jednak ze względu na charakter obiektu wskazana jest II klasa izolacji.

4. Jaką rezerwę wolnych pól należy przewidzieć w obudowach rozdzielni ?

Ad 4

Dla małych tablic rezerwa 5% , dla dużych 20% wolnych pól.

5. Czy projektant dopuszcza zastosowanie rozdzielni wyższej niż 200 cm od podłogi w przypadku rozdzielni TG ?

Ad 5

Tak

6. Zgodnie z zaleceniami producenta ochronników Legrand powinien być zabezpieczony zwarcioowo w czterech torach. Dobrane zabezpieczenie powinno być o 1,6 razy mniejsze od zabezpieczenia przed nim (dotyczy wszystkich rozdzielni z projektu). Zaprojektowano S313 C63. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

Ad 6

S313C20 - jest zachowana selektywność przeciążeniowa dla poprzedzających wyłączników selektywnych HTN.

7. Czy projektant dopuszcza stosowanie zabezpieczeń obwodów w rozdzielniach serii S300 (prąd zwarcioowy 10kA) zamiast zaprojektowanej serii S310 (prąd zwarcioowy do 16kA) ?

Ad. 7

Tak

8. Czy projektant dopuszcza stosowanie zabezpieczeń WLZ o charakterystyce gG zamiast zaprojektowanych HTN350E ?

Ad 8

Nie. Ze względu na późniejsze warunki eksploatacji.

9. Czy należy stosować zgodnie z projektem wyłączniki różnicowe na obwodach WLZ w rozdzielni TG? Rozdzielnie odbiorowe T1-T5 posiadają na poszczególnych odbiorach wyłączniki różnicowe, przez co aparaty się dublują. Proszę o wyjaśnienie.

Ad 9

Wyłączniki różnicowe w obwodach WLZ stanowią zabezpieczenie pożarowe, w myśl Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §183 p.3.

10. Proszę o wyjaśnienie co oznacza zabezpieczenie S111 C16, S111 C20 (nazewnictwo nie wskazuje na producenta). Czy projektant dopuszcza zmianę tych zabezpieczeń na zabezpieczenia analogicznie S301 C16, S301 C20 ?

Ad 10

Błąd w zapisie oznaczeń. Powinny być S301 C16 i S301 C20.

11. Czy projektant dopuszcza stosowanie wyłączników różnicowych typu A zamiast zaprojektowanych KV (nieprodukowane, obecnie typ F) ?

Ad 11

Nie. Należy stosować typ F lub HPI (Legrand), HI (Hager) – krótkozwłoczne.

12. Czy projektant dopuszcza stosowanie wyłącznika silnikowego jednofazowego, np. Eaton Z-MS/2 zamiast zaprojektowanego M300 (aktualnie nie jest produkowany).

Ad 12

Tak

13. Czy projektant dopuszcza zastosowanie jednego zegara astronomicznego dwukanałowego sterującego 5 stycznikami z manipulatorami (dwa czasy załączenia) zamiast zaprojektowanego programatora tygodniowego PS 388 ?

Ad 13

Tak

14. Czy obwody zasilające centrale wentylacyjne mają być zabezpieczone wyłącznikami różnicowymi ?

Ad 14

Tak

15. Czy w rozdzielni TG należy zastosować ochronniki typu 1 (brak w projekcie).

Ad 15

Nie

16. Czy kanalizacja teletechniczna w której mają być przełożone kable telekomunikacyjne prowadzone między blokami jest drożna i posiada rezerwę na ułożenie przewodów wg. projektowanego układu ?

Ad 16

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmujący przełożenie kabli telekomunikacyjnych zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, a projekty zostały uzgodnione z Operatorami sieci teletechnicznych Multimedia, Petrotel, Orange, co gwarantuje że istniejąca kanalizacja teletechniczna jest drożna i posiada rezerwę na ułożenie przewodów wg projektowanego układu.

branża architektoniczna

Rys. nr 7 ZESTAWIENIE STOLARKI

1. Czy w zakresie całego zadania do wykonania są również ŚCIANKI SZKLANE z PW Architektura?

2. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej brak ilości (sztuk).

Ad 1 i 2.

W projekcie nie występują ścianki szklane. Znalazły się one w zestawieniu stolarki dotychczas załączonym do SIWZ, które jest niepoprawne. Dotychczasowe zestawienie zostaje zastąpione nowym zestawieniem stolarki zaprojektowanej do wbudowania w budynku przedszkola.

Zapytania nr 3 z dnia 08.07.2020 roku

• ogrodzenie

1. W kosztorysie nakładczym przy zagospodarowaniu terenu występuje Etap III - ogrodzenie, a w zapytaniu ofertowym oraz w SIWZ jest Etap I i Etap II - brak Etapu III. Gdzie zakwalifikować Etap III - wykonanie ogrodzenia ?

Ad 1

Zadanie podzielone jest na dwa etapy realizacji, nie ma etapu III. Przedmiar robót myląc wskazuje ogrodzenie jako etap III lecz należy to traktować jako trzeci etap do wyceny elementów zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie terenu przewidziane jest do wykonania w dwóch etapach realizacji zadania. Określają to zakresy etapu I oraz etapu II zadania podane w OPZ i wzorze umowy tj.

ETAP I inwestycji – obejmuje przygotowanie terenu budowy, wybudowanie nowego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu obejmującym drogę pożarową, parking dla rodziców z miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej, ciągi piesze i jezdne, zjazdy z ul. Kossobudzkiego na teren przedszkola, małą architekturę, ogrodzenie, zieleni – w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku przedszkola, przeprowadzenie procedur mających na celu uzyskanie decyzji na użytkowanie nowego budynku przedszkola, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

ETAP II inwestycji – obejmuje rozbiórkę starego budynku przedszkola, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek i demontaży, uprzątnięcie terenu, wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi, wykonanie zagospodarowania terenu: place zabaw z wyposażeniem, parking dla pracowników, ciągi piesze i jezdne, małą architekturę, ogrodzenie terenu, zieleni – w pozostałym zakresie, nie objętym Etapem I, wynikającym z opracowanej dokumentacji technicznej dla całej inwestycji.

Zgodnie z powyższym w I etapie realizacji zadania należy wykonać część ogrodzenia terenu wokół nowego budynku przedszkola do styku z tymczasowym odgradzeniem terenu budowy, ustawionym poza obszarem przewidzianym na drogę pożarową. W ten sposób teren nowej siedziby przedszkola będzie ogrodzony z trzech stron od strony osiedla nowym ogrodzeniem (z bramami wjazdowymi na teren nowego przedszkola od ul. Kossobudzkiego) i tymczasowym ogrodzeniem terenu pod II etap zadania.

W II etapie realizacji zadania należy wykonać ogrodzenie w pozostałym zakresie przewidzianym dokumentacją.

Załączony przedmiar robót dla wyceny elementów zagospodarowania terenu podaje nakłady dla całości ogrodzenia zaprojektowanego do wykonania w I i II etapie realizacji inwestycji. Oferent winien samodzielnie dokonać podziału nakładów dla określenia

kosztów realizacji robót obejmujących wykonanie ogrodzenia w I oraz II etapie realizacji inwestycji.

Jednocześnie Zamawiający – Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści siwz:

ROZDZIAŁ XIIB - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ pkt 7 – otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na Budowę nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku.

Nie otwierać przed dniem 16 lipca 2020 roku godz. 12:30.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **Platformy** do dnia **16 lipca 2020 roku** do **godz. 12:00.**

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,

b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty składane osobiście bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieścić w **urnie oznaczonej .ZAMÓWIENIA PUBLICZNE** znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście od ulicy Zduńskiej. **Wrzucenie oferty do innej urny traktowane będzie jako niezłożenie oferty.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 lipca 2020 roku**, o godzinie **12:30.** w siedzibie Zamawiającego.

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka, adres <https://youtu.be/KNQJihQPJeg>

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Natalia Kularska
Wydział zamówień publicznych

Ogłoszenie nr 540122447-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Płock:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555508-N-2020

Data: 27/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.

Adres strony internetowej (url): www.plock.eu, https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2020-07-14, godzina: 12:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2020-07-16, godzina: 12:00.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Prezydent
Wydziału Zastępów Publicznych

