



- LEGENDA**
- 9 **NAŚWIETLACZ LED 3800lm, 26W, ŻYWIOTNOŚĆ MINIMUM 100000h, 4000K, IP 65, IK 09**
 - 8 **OPRAWA LED 2400lm, 20W, ŻYWIOTNOŚĆ MINIMUM 100000h, 4000K WYPOSAŻONA W ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRAZIEPIĆCIOWE 10KV, IP 65, IK 08**
 - 4 **OPRAWA LED p/t IP44 biały 1xLED 4000K 1750lm 20W**
 - 5 **OPRAWA LED p/t IP44 biały 1xLED 4000K 1050lm 13W**
 - 6 **OPRAWA LED 600x600 n/t 1xLED 4000K 4100lm 34W**
 - 7 **OPRAWA LED KINKIET, IP44**
 - 3N **ŁĄCZNIK SCHODOWY**
 - 3W **CZUJKA OBECNOŚCI**
 - 3 **ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP55**
 - 3 **ŁĄCZNIK PODWÓJNY**
 - 3N **ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44**
 - 3W **OPRAWA AWARYJNA OKRĄGŁA, 3x1W LED, Ø120 MM, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1h, NATYKNOWA**
 - 3W **OPRAWA AWARYJNA OKRĄGŁA, 3x1W LED, Ø80 MM, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H WPU SZCZANA W SUFIT**
 - 3W **OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA, IP 20, 16 X 0,1W LED, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, MONTAŻ NAŚCIENNY**
 - 3W **OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA, IP 20, 16 X 0,1W LED, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, MONTAŻ NASUFITOWY**
 - 3W **OPRAWA AWARYJNA 4x1W LED, IP65, ASYMETRYCZNA (45°), PRZEZNACZONA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH, AUTOTEST T_{AV}= 1 H, MONTAŻ NA ŚCIANIENIE**

- UWAGI**
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
 2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTYANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYMI.
 3. OSTATECZNA KOORDYNAJCA NA BUDOWIE.

Jednostka projektowa: PPU KST WIESŁAW BRZYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601		Nr proj.: P24919
Temat: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, drenażem ogólnowodnym, instalacją elektryczną i niskopiętrową oraz parkingiem na 20 samochodów osobowych		Data: 06.11.2019
Tytuł: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, PARTER	Projektant: mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOB/11	Skala: 1:100
Adres Inwestycji: UL. KOSSOBUDZIEŃSKO 7, 09-400 PŁOCK DZ. NR 403 OBR. 4	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kosztowny upr.nr MAZ/0225/PWBE/18	nr rys.: EL - 08
		Investor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK