



Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP31
 Stopień ochrony: IK08
 Prąd znamionowy: 125 A
 Rodzaj: Podtynkowa
 Ilość modułów: 120
 Szerokość: 560 mm
 Wysokość: 834 mm
 Głębokość: 120 mm

NAZWA OBIEKTU

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, drenażem opaskowym, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz parkingiem na 20 samochodów osobowych

INWESTOR:

gmina Plock
 Stary Rynek 1, 09-400 Plock

ADRES:

ul. Kosobudzkiego 7, 09-400 Plock
 dz. nr 403 obr. 4

TEMAT RYSUNKU

Tablica 70Z

NUMER RYSUNKU

EL-22

STRONA

05/05