

### Zapytania nr 3

- 1) W zestawieniu materiałów dotyczącym kabli/przewodów elektrycznych występują kable o symbolu XnKXS, których brakuje na rysunkach (schematach). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
- 2) Na PZT (rys EL-23) brakuje informacji o typie kabli prowadzonych w gruncie - proszę uzupełnić rysunek
- 3) Jakie przewody mają zasilić skrzynkę "SSZ" zaprojektowaną przy szlabanie?
- 4) W przedmiarze (poz 237) opisano konieczność połączenia szaf teletechnicznych. Proszę o podanie typów przewodu światłowodowego, sposobu zakończenia kabla itp.
- 5) W którym miejscu będzie zlokalizowane nowe złącze kablowe - brak informacji na rysunku PZT
- 6) W dokumentacji wskazano na potrzebę montażu pokryw na drabinkach kablowych. Proszę o potwierdzenie.
- 7) Puszki podłogowe - czy grubość warstw posadzki (nad stropem żelbetowym - płyty kanałowe) pozwalają na montaż puszek podłogowych, bez naruszenia konstrukcji stropu. Jaka jest wymagana głębokość puszek podłogowych pozwalająca na montaż gniazd w puszkach i podłączenie wtyczek elektrycznych i komputerowych?
- 8) Proszę o przedstawianie rysunku wyposażenia szafki SSZ (przy szlabanie) i specyfikację wyposażenia szafki.